



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Юрге и Юргинском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 42.06.03.000.М.000021.02.14 от 26.02.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта (здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности согласно приложению, Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр г. Юрга", 652050, Кемеровская область, город Юрга, ул. Московская, 49

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр г. Юрга". 652050, Кемеровская область, город Юрга, ул. Московская, 49. ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать наименование санитарных правил)
СанПиН 2/4.1.2510.03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешшольные учреждения)

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы)
Взамен санитарно-эпидемиологического заключения территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Юрге, Юргинском районе от 30.10.2013 г. № 42.06.03.000.М.000075.10.13

Заключение действительно до
Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2415938



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Юрге и Юргинском районе

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

42.06.03.000.М.000021.02.14 26.02.2014 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности МАОУДОД "Детско-юношеский центр г. Юрги", 652050, Кемеровская область, город Юрга, ул. Московская, 49

- Теплица, 1 - этажный инв.№ 7180/1:11815/А, лит. А, А1. 652061, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Юрга, просп. Победы, д.10В;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 города Юрги имени Героя Советского Союза А.П. Максименко» 652051, Российская Федерация, Кемеровская область, город Юрга, ул. Колхозная, 21;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 города Юрги» 652055, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Достоевского, 10);
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Юрги» 652050, Российская Федерация, Кемеровская область, город Юрга, проспект Победы, 10 «в»;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Юрги» 652062, Российская Федерация, Кемеровская область, город Юрга, ул. Фестивальная, 7;
- МБОУ «Лицей города Юрги» 652050, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Юрга, улица Кирова, 7 ;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Юрги» 652050, Российская Федерация, Кемеровская область, город Юрга, улица Московская, 33;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14 имени К.С. Федоровского» 652057, Российская Федерация, Кемеровская область, город Юрга, улица Волгоградская, 3;
- МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15 г.Юрги» 652055, РФ, Кемеровская область, г.Юрга, улица Исайченко, 11;
- МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития воспитанников №6 «Рябинка» г. Юрги» 652057, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Волгоградская, 11 Б;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Родничок» 652057, Кемеровская область, город Юрга, улица Волгоградская, 11а;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Золотая рыбка» г.Юрги» 652055, Кемеровская область, город Юрга, ул. Комсомольская, 4 Б;
- МБДОУ «Детский сад №21 «Аленький цветочек» г. Юрги» 652050, Российская Федерация, Кемеровская область, город Юрга, улица Московская, 30-а;
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №23 «Сказка» 652057, Кемеровская область, город Юрга, улица Волгоградская, 11;
- МКС(К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) начальная школа- детский сад IV вида № 33» Юргинского городского округа 652050, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Комсомольская, 4-в;
- Нежилое помещение первого этажа 652050, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Юрга, ул. Машиностроителей, 14.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области»
Филиал Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области»
в городе Юрге и Юргинском районе

ул. Московская 39, г. Юрга,
Кемеровская обл., 652050,
Тел./факс: (8-384-51) 4-05-00
E-Mail: ffguz_urgko@yrg.kuzbass.net

ОКПО 16370740 ОГРН 1054205030384
ИНН/КПП 4205081103/423002001

№ 532 от 28.10.2013 г.

На предписание № 350 от 23.10.2013.

№ 332 от 04.10.13.

Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии требованиям санитарных правил и норм зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, используемых для осуществления образовательной деятельности для целей лицензирования

1. **Наименование учреждения:** Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр г. Юрги».
2. **Юридический адрес:** 652050, Российская Федерация. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская, 49.
3. **Фактический адрес:** 652050, Российская Федерация. Кемеровская область, г. Юрга, ул. Московская, 49.
4. **Ф.И.О. руководителя:** директор Кудашкина Елена Геннадьевна. Телефон: 6-72-31
5. **ИНН/КПП 4230004783 / 423001001, ОГРН 1024202007576.**
6. **Заявляемый вид деятельности:** образовательная деятельность.
7. **Лицензия на право введения образовательной деятельности:** Серия А № 146173, регистрационный № 0576 от 10.04.2009г.
8. **Основание для проведения экспертизы:** предписание ТО Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Юрге и Юргинском районе № 332 от 04.10.2013г.
9. **Документы, представленные на экспертизу:**
 - Устав муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр г. Юрги»; утвержденный Постановлением Администрации города Юрги от 10.01.2013 г. № 5;
 - Свидетельство о государственной регистрации права: 42-АГ-977289 от 23.05.2012г.;
 - Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 0576 от 10.04.2009 г.;
 - Договор на электроснабжение с «Кузбассэнергообьт» № 580793 от 01.01.13.
 - Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ООО «Юргаводтранс» от 01.01.13. № 507.
 - Договор на электроснабжение с ООО «Энерготранс» от 01.01.13. № 1946.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Кемеровской области» в городе
Юрге и Юргинском районе
И.В. Шадский



- Договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ с ООО «Профдезинфекция» от 28.12.12. № 43\190.
- Договор на вывоз твердых отходов с ООО «Благоустройство» от 01.10.13. № 392.

10. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
- СанПиН 2.2.1\2. 1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

11. Характеристика учреждения:

Целями муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр г. Юрги» являются:

- Усвоение детьми образовательных программ, реализуемых Учреждением;
- Создание условий для развития самостоятельной, гармонично развитой творческой личности, способной адаптироваться к изменяющимся условиям социума;
- Формирование общей культуры личности детей, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для сознательного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственного, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- Обучение и воспитание личности в интересах общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворение потребности детей в самообразовании

Предметов деятельности Учреждения является:

- Обучение и воспитание и развитие детей;
- Выявление способности детей;
- Консультация родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, психологии семьи и образования;
- Организация досуга молодежи;
- Проведение культурно-массовых мероприятий;
- Организация и проведение конкурсов, научно-практических конференции и т.д.;

Дополнительные образовательные программы имеют следующие направленности:

- Художественно-эстетическую;
- Эколого-биологическую;
- Физкультурно-спортивную;
- Социально-педагогическую

В учреждении фактически обучается 2615 человек, в том числе девочек 1657 человек, мальчиков 958 человек. Сформировано всего 158 групп, наполняемость групп от 7 до 12 человек, не превышает допустимой наполняемости.

12. Земельный участок :

МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги» имеет самостоятельный участок, что соответствует п.2.2. СанПиН 2.4. 4.1251-03. Через территорию учреждения не проходят магистральные инженерные коммуникации, что соответствует требованию п. 2.1. СанПиН 2.4. 4.1251-03.

Территория земельного участка имеет ограждение металлическим забором, высотой 1,5м., что соответствует п.2.4 СанПиН 2.4. 4.1251-03., на момент обследования территория земельного участка находится в удовлетворительном состоянии, очищена от мусора.

Участок учреждения дополнительного образования по периметру имеет наружное освещение что соответствует требованию п. 2.3. СанПиН 2.4. 4.1251-03.

Для сбора мусора установлен контейнер на территории ИМЦ, договор представлен , что соответствует требования п. 2.5., 2.6. СанПиН 2.4. 4.1251-03.

Земельный участок МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги» соответствуют требованиям пп. 2.1.-2.6. СанПиН 2.4. 4.1251-03.

13. Характеристика зданий:

Помещение МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги» располагается в отдельно стоящем трехэтажном здании в кирпичном исполнении, что соответствует требованиям п.п. 3.1., 3.2. СанПиН 2.4. 4.1251-03. В помещениях учреждения проведен капитальный ремонт, снаружи здание отремонтировано только с фасадной стороны, другие стороны не ремонтировались, отваливается штукатурка, краска.

Помещения для занятий детей размещаются в наземных этажах, цокольный этаж не используется, что соответствует требованию п. 3.3. СанПиН 2.4. 4.1251-03.

Высота основных помещений 3м, что соответствует требованию 3.12. СанПиН 2.4.4.1251-03.

Поверхность стен и полов гладкие, позволяющие проводить влажную уборку, что соответствует требованию п. 3.10. СанПиН 2.4.4.1251-03.

Состав и площадь помещений.

Таблица 1

№ кабинета	Помещение	Фактическая площадь, м ²	Кол-во детей в группе занимающихся одновременно
I этаж			
103	Танцевальный зал	163,5	14
	Раздевалка для девочек	10,7	
	Раздевалка для мальчиков	9,7	
	Душевая для девочек	7,8	
	Душевая для мальчиков	8,3	
104	ЮИД	68,9	15
106	Актовый зал	177,1	
109	Гардероб	24,4	
	Туалет для девочек	13,1	
	Туалет для мальчиков	5,4	
II этаж			
201	Школа мастеров	64	15
206	Кабинет ДПИ	38,4	15
208	Дружина юных пожарных	20,6	15
209	Научное общество учащихся	63	15
210	Растениеводство	61,2	15
211	Кабинет ДПИ	51,3	15
212	ИЗО студия	75,8	15
213	Компьютерный класс	69,3	10
III этаж			
301	Швейная мастерская	63,3	12
302	Театр моды	63,3	15
302	Вокальная студия	19,8	1
304	Психолог	14,5	
305	Художник	11,4	

Кабинет № 202, площадью 54,5 м² используется как зал для подвижных игр детей дошкольного возраста, согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 расчетная вместимость составляет 27 детей дошкольного возраста. При кабинете имеется кладовая, площадью 12 м².

Кабинет № 203, площадью 20,9 м², используется как учебная комната, расчетная вместимость составляет 10 детей дошкольного возраста

Кабинет № 204, площадью 22,7 м², используется как учебная комната, расчетная вместимость составляет 11 детей дошкольного возраста.

В учебных помещениях мебель не расставлена, правильность подбора мебели для детей не представляется возможным, так как на момент проведения экспертизы образовательная деятельность не проводилась.

Здание МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги» соответствуют требованиям п.п. 3.1. – 3.3., 3.10., 3.12., 5.3. – 5.8. СанПиН 2.4.4.1251-03.

14. Внутренняя отделка помещений:

В учебных помещениях учреждения потолок окрашен водоэмульсионной краской, стены оклеены обоями под покраску либо окрашены водоэмульсионной краской с колером, пол покрыт линолеумом либо специальным покрытием в соответствии с их функциональным назначением. В санузлах, душевых, потолок окрашен водоэмульсионной краской, стены и пол облицованы керамической плиткой. В административных кабинетах, раздевалках, коридорах – потолок, стены окрашены водоэмульсионной краской, пол покрыт линолеумом. Поверхности стен и полов всех помещений гладкие, позволяющие проводить их влажную уборку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 3.10. СанПиН 2.4.4.1251-03.

Внутренняя отделка помещений соответствует п.п. 3.10., 3.11. СанПиН 2.4.4.1251-03.

15. Естественное и искусственное освещение:

Все учебные и административные МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги» имеют естественное освещение, что соответствует требованиям п. 6.1. СанПиН 2.4.4.1251-03.

Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), что соответствует требованиям п. 6.4. СанПиН 2.4.4.1251-03. Окраска стен, потолков, оборудования выполнена в светлых тонах. На подоконниках помещений нет предметов, снижающих уровень естественного освещения.

Система искусственного освещения общая. В учебных и административных помещениях система общего освещения представлена потолочными светильниками. Светильники с люминесцентными лампами располагаются вдоль преимущественного расположения рядов, столов, параллельно длинной стороне помещений, что соответствует требованиям п. 6.11. СанПиН 2.4.4.1251-03.

Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, оснащены защитной арматурой. Договор на электроснабжение не предоставлен. Договор на размещение и утилизацию люминесцентных ламп № 188 от 14.01.2013 г. с ООО «ДОРТ».

Измеренные уровни искусственного освещения соответствует требованиям п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п. 6.9. СанПиН 2.4.4.1251-03. Протоколы лабораторных исследований физических факторов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» городе Юрге и Юргинском районе № 2892 от 11.04.2013г.

Естественное и искусственное освещение соответствует требованию п. 6.1., 6.9., 6.11. СанПиН 2.4.4.1251-03, п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

16. Водоснабжение, канализация:

Здания учреждения дополнительного образования оборудованы системами централизованного холодного и горячего водоснабжение и канализацией, что соответствует требованиям п.п. 4.1., 4.2. СанПиН 2.4.4.1251-03. Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод предоставлен.

Учреждение обеспечено водой отвечающей требованиям к питьевой воде. Анализ воды из разводящей сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», по жесткости, протокол лабораторных исследований филиала ФГУЗ «ЦГ и Э в КО» в г. Юрге, Юргинском районе № 2891 от 11.04.2013г. Для организации питьевого режима используется питьевой фонтанчик, протокол лабораторных исследований ИЛЦ ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в г.Юрге и Юргинском районе от 25.10.2013 № 6947, что соответствует п.4.3. СанПиН 2.4.4.1251-03.

Обеспечение санитарно-техническим оборудованием:

I этаж:

- 2 туалет для девочек: 4 унитаза, 3 раковины;
- 1 туалет для мальчиков: 1 унитаз, 1 раковина;
- комната гигиены для женщин: 1 беде, 1 унитаз, 1 раковина.

II этаж:

- 2 туалета для девочек: 6 унитазов, 4 раковины;
- 2 туалета для мальчиков: 3 унитаза, 2 раковины.

III этаж:

- 1 туалет для девочек: 2 унитаза, 1 раковина;

В лаборантских при кабинетах растениеводства, декоративно-прикладного искусства, изостудии установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованию п. 4.4. СанПиН 2.4.4.1251-03.

При хореографическом зале, расположенном на III этаже имеются раздевалки с душевыми для девочек и мальчиков, что соответствует требованию п. 4.5. СанПиН 2.4.4.1251-03.

Для персонала в каждом этаже здания выделены санитарные узлы, что соответствует требованиям п. 3.9. СанПиН 2.4.4.1251-03.

Анализ воды из разводящей сети соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

Водоснабжение и канализация соответствуют требованиям п.п. 3.9., 4.1.-4.5. СанПиН 2.4.4.1251-03.

17. Отопление и вентиляция

Система отопления зданий централизованная. Договор на теплоснабжение предоставлен. В качестве отопительных приборов используются конвекторы отопительные стальные настенные. Техническое состояние отопительной системы удовлетворительное.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в помещениях для пребывания детей соответствуют требованиям п.п. 7.1., 7.3. СанПиН 2.4.4.1251-03. Протоколы лабораторных исследований физических факторов ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 2892 от 11.04.13г.

Концентрация вредных химических веществ (фенола, формальдегида и аммиака) в воздухе закрытых помещений с постоянным пребыванием детей не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК). Протокол лабораторных испытаний воздуха закрытых помещений № 3103 от 16.04.13 г.

Система вентиляции помещений естественная. Отверстия каналов естественной вытяжной вентиляции закрыты вентиляционными решетками.

Окна оборудованы стеклопакетами, функционирующими в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

Воздушно-тепловой режим соответствует требованиям п.п. 7.1., 7.3. СанПиН 2.4.4.1251-03.

18. Режим дня и учебных занятий:

Продолжительность учебной недели 5-7 дней. Занимаются учащиеся в возрасте с 6 до 18 лет. В группах клуба «Академия «Домовенка» организованы группы краткосрочного пребывания детей, занимаются дети дошкольного возраста с 4 до 7 лет.

Занятия в ДЮОЦ проводятся в 2 смены. Режим работы смен: I смена с 8 час-30 мин. до 12 час-30 мин., II смена с 14-00 до 20-00 час. Длительность занятий от 30 мин. до 1 час-40 мин. для проветривания помещения и отдыха учащихся устраиваются перерывы длительностью 10 минут. Количество занятий в неделю от 2 до 3 занятий по 2 часа, что соответствует требованиям приложения 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03.

Дети дошкольного возраста «Академия «Домовенка» занимаются в 2 смены. I смена - дети не посещающие дошкольные учреждения с 10-00 час. до 12 час., 2 смена с 16-40 до 20-00 час., основные занятия «Заниматика», «Речевичок», «Волшебные пальчики» проводятся по 1 разу в неделю, другие занятия по выбору каждого ребенка. Занятия проводятся 2-3 раза в неделю, по 2,3 занятия по 20 мин для детей младшего возраста (пятый год жизни) и дети седьмого года жизни 3 занятия по 25 мин. Для детей занимающихся в I смену организован 1 час для проведения подвижных игр.

Учебный план на 2012-2013 учебный год составлен с учетом требований требованиям приложения 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03.

19. Медицинское обеспечение:

В учреждении дополнительного образования детей имеются медицинские аптечки для оказания доврачебной помощи, что соответствует требованиям п. 10.4. СанПиН 2.4.4.1251-03.

По штатному расписанию в МАОУ ДОД «ДЮОЦ г. Юрги» работает 69 человек. Медосмотр сотрудниками пройден неполностью (пройден дерматолог, флюорография, нарколог, психиатр, обследование на я/глистов). Отметки о проведенных прививках имеются. Медицинский осмотр работники по приказу № 302н от 12 апреля не организован, что не соответствует требованию п. 10.1. СанПиН 2.4.4.1251-03. Медицинские книжки установленного образца имеются у всех работников.

20. Санитарное состояние и содержание помещений.

Все помещения учреждения содержатся в удовлетворительном состоянии. Уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Договор на проведение дератизационных, дезинсекционных работ предоставлен.

Запас моющих и дезинфицирующих средств имеется. Условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом и учащимися созданы.

Заключение

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр г. Юрги» соответствует требованиям:

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения);»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

Необходима разработка и реализация мероприятий, направленных на приведение учреждения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов по п. 10.1. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)».

Врач


С.В. Шадский

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области"
 Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области" в городе Юрге и Юргинском районе
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Филиал Федерального бюджетного учреждения
 здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
 Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе
 Юридический адрес: 652050, Кемеровская область,
 г. Юрга, ул. Московская, 39. Телефон (факс): 4-05-00

АТТЕСТАТ аккредитации
 № ГСЭН.RU.ЦОА.074.10 от 21.09.2011г.
 Зарегистрирован в Едином реестре:
 № РОСС RU.0001.511947 от 21.09.2011г.
 Действителен до 21.09.2016г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 6947
 от « 25 » октября 2013г.

1	Наименование пробы (образца): Вода централизованного водоснабжения с р/сетью.
2	Пробы (образцы) направлены: Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Юрге и Юргинском районе; г. Юрга, ул. Московская, 39. Юр. адрес: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 24.
3	Дата и время отбора пробы (образца): 10 час. 20 мин., 23 октября 2013г.
4	Время и дата доставки в ИЛЦ: 11 час 00 мин., 23 октября 2013г.
5	Цель отбора: Внеплановый госнадзор, предписание № 350 от 23.10.13г.
6	Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги», Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Московская, 49.
7	Объект, где производился отбор пробы (образца): питьевой фонтанчик, МАОУДОД «ДЮЦ г. Юрги», Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Московская, 49.
8	Изготовитель: ООО «ЮргаВодтранс», Кемеровская обл., г. Юрга, ул. Шоссейная, 14а.
9	Дата изготовления: 23 октября 2013г.
10	Объем партии: -
11	Тара, упаковка: стерильная тара
12	НД на методику отбора: ГОСТ Р 53415-2009
13	НД на продукцию: СанПиН 2.1.4.1074-01
14	НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 (общее микробное число, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии)
15	Условия транспортировки: автотранспорт, термоконтейнер
16	Условия хранения: 3 часа
17	Дополнительные сведения: Пробу отобрал помощник врача ОГДиП филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Юрге и Юргинском районе Ильюшкина Л.Н.; проба отобрана в присутствии зам. По АХЧ Кузнецовой Н.А. Масса пробы: 0,5л. Начало посева: 11 час. 10 мин. 23.10.2013г. Средства измерения и оборудование: Термостат лабораторный водяной электрический МЦ-450 заводской № 50189, аттестат № 1334 до 31.07. 2014г.
18	Код пробы (образца): 6947-2.1-13-10

Территориальный отдел
 Управления Роспотребнадзора
 по Кемеровской области
 в городе Юрге и Юргинском районе
 Вх. № 1166 от 23. 10 20 13 г.

Код образца (пробы): 6947-2.1-13-10

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив *	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	менее 1 КОЕ	не более 50 КОЕ	в 1,0 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100,0 см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнаружены	не допускаются	в 100,0 см ³	МУК 4.2.1018-01

Лицо ответственное за оформление данного протокола:

Оператор ПЭВМ

Ю.В. Габдрахманова

Заключение:

Образец по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Врач



Н.Ю. Шкляр

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Стракевич